

## KONTROLNA LISTA

### ZA PROVJERU NA LICU MJESTA NAKON DOVRŠETKA PROJEKTA

22.10.2021.

#### 1. Podaci o provjeri na licu mjesta:

Predstavnici PT 2 koji su obavili provjeru na licu mjesta:  (Ime, prezime, pozicija)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Darijan Levak, SzP u OzTVEU</li> <li>Ljuba Brčić, FS u OzFEV</li> <li>Marko Bagarić, SN u OzKN</li> </ul>
Predstavnici korisnika koji su bili prisutni tijekom provjere na licu mjesta:  (Ime, prezime, pozicija)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ivo Radica, gradonačelnik</li> <li>Mate Acalinović, suradnik glavnog nadzornog inženjera</li> </ul>
Datum provjere na licu mjesta:	22.10.2021.
Lokacija provjere na licu mjesta:	Adresa projekta: Viškog boja 9, 21480 Vis Adresa Korisnika gdje se čuva dokumentacija: Trg 30. svibnja 1992. br.2, Vis

#### 2. Podaci o projektu i korisniku (iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava):

Naziv projekta:	Energetska obnova zgrade OŠ Vis i SŠ Antun Matijašević Karamaneo u Visu	
Šifra projekta:	KK.04.2.1.04.0302	
Korisnik (puni naziv):	Grad Vis	
Poštanska adresa korisnika	Poštanski broj:	21480
	Ulica i kućni broj:	Trg 30. svibnja 1992. br.2
	Mjesto (ime grada ili regije):	Vis
	Broj telefona:	021 711 125
	Broj telefaksa:	021 711 063
Predstavnik korisnika odgovoran za nadzor nad aktivnostima nakon dovršetka projekta	Ime, prezime:	Ivo Radica
	Broj telefona:	021 711 125
	E-mail adresa:	gradvis@gradvis.hr
Datum odobrenja završnog izvještaja o provedbi projekta:	30.8.2021.	
Lokacija provedbe projekta (mjesto/adresa)	Trg 30. svibnja 1992. br.2, Vis	

Iznos projekta u HRK	6.889.313,66 kn
----------------------	-----------------

### 3. Ciljevi provjere na licu mjesta:

- utvrđivanje trajnosti rezultata financiranog projekta tijekom pet godina,
- provjera omogućavanja pristupa dokumentima i podacima vezanim uz ugovoreni projekt,
- provjera mjera za obavještanje javnosti i vidljivosti

### 4. Nalazi provjere na licu mjesta:

Provjerom je utvrđeno da Korisnik uredno čuva dokumentaciju projekta u sjedištu Korisnika, Trg 30. svibnja 1992. br.2, Vis i navodi da nije bilo promjene vlasništva.

Korisnik je u potpunosti odgovoran za održivost aktivnosti nakon dovršetka projekta.

Obilaskom zgrade utvrđeno je da su izvršeni ugovoreni radovi:

- povećanje toplinske zaštite vanjskog zida s unutarnje i vanjske strane (MW 8 cm),
- povećanje toplinske zaštite ravnog krova (MW 16 cm)
- povećanje toplinske zaštite kosog krova (MW 12 cm)
- ugradnja LED rasvjete i razvodnih ormara
- ugradnja aluminijske stolarije
- instalacija dvije dizalice topline i ogrijevanih tijela (ventilokonvektori i člankasti radijatori)
- ugradnja uređaja za mjerenje količine toplinske energije

Namjena i režim korištenja zgrade je ostao neizmijenjen. Sufinancirane mjere su očuvane. Projektirane mjere sukladno Glavnom projektu, a čija je izvedba potvrđena i izvješćem nadzornog inženjera, ostvaruju uštede potrebne toplinske energije za grijanje od 63,92%.

Trajna informacijska ploča izložena je na pročelju zgrade, a u hodniku zgrade energetski certifikat.

Jamstvo izvođača radova za otklanjanje nedostataka (bankarska garancija) je u posjedu Korisnika (sukladno Ugovoru 4 godine i 3 mjeseca od dana potpisivanja primopredajnog zapisnika).


### 5. Preporuke i zaključci:

Trajnost projekta, revizijski trag te ugovorni pokazatelji ušteda primarne energije su očuvani.


### DOKUMENTI U PRILOGU (ako je primjenjivo):

1. Evidencija prisutnosti na provjeri na licu mjesta
2. Fotodokumentacija izvedenih radova


**PREDSTAVNICI FZOEU KOJI SU OBAVILI PROVJERU NA LICU MJESTA:**

SzP u OzTVEU  Darijan Levak  
(pozicija) (potpis) (ime i prezime)

2.11.2021.  
(datum)


FS u OzFEV  Ljuba Brčić  
(pozicija) (potpis) (ime i prezime)

2.11.2021.  
(datum)

SN u OzKN  Marko Bagarić  
(pozicija) (potpis) (ime i prezime)

2.11.2021.  
(datum)

**KONTROLIRA i POTVRĐUJE:**

Funkcija: Voditelj OzTVEU  
  
(potpis)  
Predrag Čuljak  
(ime, prezime)

2.11.2021.  
(datum)